

Отметка о размещении сведений в едином
реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *
№ 11220061000201035661 от 01.07.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834,
info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского
района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48,
телефон: 8 (82137) 94-777, E-mail: gpn7ofps@mail.ru, ond.ust-kulom@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 11-019-2022/0027пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Муниципальное образовательное учреждение Вочевская средняя общеобразовательная
школа

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и
профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми
Мисюрова Владимира Евгеньевича №11-019-2022/0027рс от «01» июля 2022 года в
период с «11» июля 2022 г. по «21» июля 2022 г.

Старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической
работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми
лейтенантом внутренней службы Тютеревым Сергеем Эдуардовичем;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка по адресу: 168083, Республика Коми, Усть-
Куломский район, с. Нижний Воч, ул. Центральная, д 193

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал директор МОУ Вочевская средняя общеобразовательная школа Ревеняла Жанна Валериевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании школы (в с. Нижний Воч, ул. Центральная д. 193) на 1 этаже запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода из помещения тамбура (возле помещений №1 и № 2 по БТИ) не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	03.07.2023	
2.	В здании школы (в с. Нижний Воч, ул. Центральная д. 193) не обеспечивается зарядка огнетушителя в помещении коридора (№ 44 по БТИ).	п. 60, п. 403 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	03.07.2023	
3.	В здании школы (в с. Нижний Воч, ул. Центральная д. 193) в чердачном помещении допускается хранение отходов и других предметов.	п. 16 подпункт «а», «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	03.07.2023	

4.	В здании школы (в с. Нижний Воч, ул. Центральная д. 193), руководитель организации не обеспечивает работы по очистке вентиляционных камер от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	03.07.2023	
----	--	--	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ Вочевская СОШ

Ревеняла Жанна Валериевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

« 21 » июля 2022 г.

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Усть-Куломского района

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Коми

лейтенант внутренней службы Тютюрев С.Э.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



« 21 » июля 2022 г.